

муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «Селивановская средняя школа № 28- Центр
 образования с. Селиваново»

Щекинский территориальный отдел
 Управления Федеральной службы по надзору
 в сфере защиты прав потребителей и
 благополучия человека по Тульской области
 shcekino@71.rospotrebnadzor.ru

301211, Тульская область, Щекинский район,
 с. Селиваново, ул. Советская, д.15
 ИНН/КПП 7118014642/711801001
 телефон: 7-03-45,89027536659

Информация об устранении нарушений обязательных требований

В соответствии с предписанием об устранении нарушений обязательных требований № 61/19 от 13.05.2024г администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Селивановская средняя школа № 28- Центр образования с. Селиваново» сообщает, что нарушения устранены следующим образом:

№п.п.	Нарушения	Предписания	Мероприятия	Результаты
1.	<p>Уровни искусственной освещенности (протокол испытаний (измерений) № 71-00/08817-02-24 от 19.04.24г.) в кабинетах русского языка, математики, начальных классов № 1 не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (табл. 5.54).</p> <p>.В отдельных помещениях не все источники освещения в исправном состоянии (каб. математики, русского языка, начальных классов-4кл.), отдельные лампы в кабинете математики имеют следы загрязнений (мухи) (нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»),</p>	<p>Довести уровни искусственной освещенности до требуемых величин. Все источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, без следов загрязнения.</p> <p>до 25.08.2024г</p>	<p>Произведена замена светильников в кабинетах русского языка, математики, начальных классов 1</p> <p>Произведена замена светильников в кабинете начальных классов 4 класс</p>	<p>В соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, без следов загрязнений</p>
2.	<p>Часть мебели (стулья) не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О</p>	<p>Обеспечить учебную мебель (стулья)</p>	<p>Произведена маркировка учебной мебели (стулья) в</p>	<p>Учебная мебель (стулья) обеспечены цветовой маркировкой в</p>

	санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).	цветовой маркировкой В соответствии с ростовой группой до 25.08.2024г	соответствии с ростовой группой. \\	соответствии с ростовой группой. (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)
3.	Интерактивные доски не по центру фронтальной стены классного помещения (нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).	Обеспечить расположение интерактивной доски по центру фронтальной стены классного помещения до 25.08.2024г	В связи с невозможностью установки интерактивных досок по центру фронтальной стены классного помещения произведён их демонтаж.	Используются переносные проекторы и экраны
4.	Туалетные комнаты не оборудованы кабинами с дверями (туалет для мальчиков 2-этаж) (нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).	В туалетных комнатах туалетные кабины оборудовать дверями до 25.08.2024г	Туалетные комнаты оборудованы кабинами с дверями , 2 этаж	Туалетные комнаты оборудованы кабинами с дверями (ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)
5.	Проветривание учебных кабинетов осуществляется в присутствии детей (кабинет русского языка, кабинет математики и др.) (нарушение ст. 28 Федерального закона от	Не проводить проветривание кабинетов в присутствии детей	Проведены беседы с работниками школы	Проветривание кабинетов в присутствии детей не проводится (ст. 28 Федерального

	30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).			закон от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).
6.	Горячим водоснабжением не обеспечены помещения начальных классов, кабинет физики (нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).	Обеспечить горячим водоснабжением кабинеты начальных классов, физики до 20.12.2024г.	Подана заявка в комитет по образованию администрации МО Щекинский район на финансирование мероприятий	Ведётся работа по составлению сметы расходов
7.	Отдельные сотрудники образовательного учреждения не имеют профилактических прививок в соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям (приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям») (Караваяева А.А., 1989 г.р., Савкин А.В., 1983 г.р. Фатеева Н.И. 1975 г.р. и другие) ((нарушение ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и	Сотрудникам образовательного учреждения иметь профилактические прививки в соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям (приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактически	Сведения о профилактических прививках внесены в медицинские книжки работников	Сотрудники образовательного учреждения имеют профилактические прививки в соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям

	<p>оздоровления детей и молодежи. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).</p>	<p>х прививок по эпидемическим показаниям») до 25.08.2024г</p>		
8.	<p>-Отсутствует технологическая карта на приготовление бульона из мяса птицы (нарушение ст.17, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).</p> <p>-Фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) и химический состав (по содержанию компонентов: белков, жиров) первого блюда обеда (рассольник Ленинградский с птицей), установленные лабораторным путем, выше пределов допустимых отклонений (не более +/- 5%) от величин, полученных расчетным путем (протокол испытаний № 71-00/08282-24 от 24.04.24г.), что не соответствует п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p> <p>- Фактическая энергетическая ценность блюда (калорийность) и химический состав (по содержанию компонентов: углеводов) третьего блюда обеда (компот из сухофруктов с витамином «С»), установленные лабораторным путем, ниже пределов допустимых отклонений (не более +/- 5%) от величин, полученных расчетным путем (протокол испытаний № 71-00/08284-24 от 24.04.24г.), что не соответствует п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	<p>Изготовление продукции осуществлять в соответствии с технологическими картами.</p> <p>Усилить контроль за приготовлением пищи.</p>	<p>Произведена ревизия наличия технологических карт</p>	<p>Технологические карты имеются на все блюда</p> <p>усилен контроль за приготовлением пищи</p>

9.	<p>На пищеблоке зоны, являющиеся источниками влаги и тепла не оборудованы локальными вытяжными системами (нарушение ст.17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». СП « Селивановский детский сад №57»</p>	<p>На пищеблоке зоны, являющиеся источником влаги и тепла оборудовать локальными вытяжными системами до 20.12.2024г.</p>	<p>Подана заявка в комитет по образованию администрации МО Щекинский район на финансирование мероприятий</p>	<p>Ведётся работа по составлению сметы расходов</p>
10.	<p>Моечные ванны для мытья кухонной посуды не оборудованы в соответствии с гигиеническими нормативами, отсутствуют воздушные разрывы струи. (нарушение ст.17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). СП « Селивановский детский сад №57»</p>	<p>Моечные ванны для мытья кухонной посуды подключить к канализационной сети через сифон с воздушным разрывом струи до 25.08.2024г.</p>	<p>Моечные ванны для мытья кухонной посуды подключены к канализационной сети через сифон с воздушным разрывом струи.</p>	<p>Моечные ванны для мытья кухонной посуды оборудованы в соответствии с гигиеническими нормативами, отсутствуют воздушные разрывы струи. (ст.17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ</p>

Директор МБОУ «Селивановская средняя школа №28- Центр образования с. Селиваново»

_____ А.А. Наумов