

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-Огаревскому,
Плавскому и Чернскому районам, 301247, г. Щекино ул. Лукашина, д.186, тел. 4-38-04

Предписание № 98/1/9.

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Селивановская средняя школа № 28»- Центр образования с. Селиваново», структурное подразделение детский сад № 57 в лице
директора Наумова Александра Анатольевича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Щекинского,
(наименование органа ОНД)

Тепло-Огаревского, Плавского и Чернского районов Тульской области по пожарному
надзору № 98 от «21» мая 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 01 » июня 2021 г. с 13 час. 40 мин. до 14 час. 40 мин. продолжительностью 1 час;

« 28 » июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. продолжительностью 1 час;

« 29 » июня 2021 г. 14 час 05 мин. до 15 час. 05 мин., продолжительностью 1 час;

проведена плановая проверка инспектором ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-
Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам мл. лейтенантом внутренней службы
Обуховым Романом Владимировичем объекта защиты по адресу: Тульская область,
Щекинский район, с. Селиваново, ул.Советская, д. 14.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному

Надзору проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором Наумовым Александром Анатольевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предпи- сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В помещении холодильной на эксплуатируемый светильник установить колпак (рассеиватель), предусмотренным конструкцией.	П. 35 (в) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами	До 29.06.2022 г.	

		накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.		
2	В группе раннего возраста, а также в разновозрастных группах №1 и №2 отделку стен выполнить из материала с менее высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ч.2 ч.7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	До 29.06.2022 г.	
3	В музыкальном зале отделку потолка выполнить из материалов с пожарной опасностью класса КМ0 и (или) КМ1.	ч 8 ст. 134. Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1.	До 29.06.2022 г.	
4	Из-под лестничного марша убрать сгораемые материалы (деревянные полки).	П. 16 (к) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». На объектах защиты запрещается устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.	До 29.06.2022 г.	
5	Запретить фиксацию дверей, ведущих в коридоры и на лестничные клетки, в открытом положении.	П. 27 (г) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,	До 29.06.2022 г.	

		автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.		
6	Двери эвакуационных выходов обеспечить запорами (замками), обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	П. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	До 29.06.2022 г.	
7	Из помещения электрощитовой убрать сгораемые материалы (деревянные палки, мешок с тряпками)	П. 35(е) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.	До 29.06.2022 г.	
8	двери, ведущие на лестничную клетку второго этажа, обеспечить исправными устройствами для их самозакрывания.	П. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	До 29.06.2022 г.	
9	На территории детского сада произвести покос травы.	П. 67 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и	До 29.06.2022 г.	

		<p>правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам
Обухов Р. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 29 » июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор Наумов Александр Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » июня 2021 г.

Одновременно сообщаю, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99